



ISO 9001 : 2000



Section 08362

THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Québec, Canada, J3Y 5T7, Tél. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765

DEVIS NORMALISÉ
THERMOSTOP TRADITION MARK II
Section 08362 : Portes relevables articulées, en métal

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1. Travaux connexes :

- Cadres de porte en acier (plaques, cornières et profilés), section 05500
- Alimentation en énergie électrique, division 16
- Charpente d'acier, division 5

1.2. Critères de calcul :

- La porte et sa quincaillerie sont conçues pour résister à une charge due au vent de 21psf (vélocité de 145km/heure) permettant une déflexion maximale de 1/120 de la largeur de l'embrasure.
- ASTM E-283 (Infiltration d'air): Moindre que 0.130 cfm/pi² à 40km/heure
- ASTM E-547 (Infiltration d'eau): Aucune fuite

1.3. Dessins d'atelier

Fournir les dessins d'atelier en conformité avec les plans et devis, pour approbation. L'entrepreneur vérifiera les dimensions de chantier avant de débuter la fabrication des portes et coordonnera ses travaux avec les autres corps de métier.

1.4. Fiches d'entretien : Fournir les instructions nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien des pièces de quincaillerie des portes, et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien, tel que prescrit dans la section 01300.

1.5. Garantie : Les portes relevables Thermostop sont garanties pour une période d'un (1) an à compter de la date de livraison contre les défauts de fabrication et de manutention. Les panneaux de portes ont une garantie limitée de dix (10) ans contre la perforation causée par la rouille et une garantie limitée de cinq (5) ans contre le délaminage, dans des conditions normales d'utilisation.

PARTIE 2 - PORTES

2.1 Matériaux :

- Tôle d'acier galvanisé pré-peinte G-60 conforme à la norme ASTM A653
- Aluminium commerciale pré-peint 3105 H254
- Aluminium anodisée commercial 6063T5
- Isolant thermique: mousse de polyuréthane injectée sous haute pression, de densité 2.56 lbs/pi³ (41,0 kg/m³), conforme à la norme ONGC 51-GP-21M

2.2 Produit de référence : Thermostop Tradition, modèle Mark II-266 (acier) ou Mark II-244A (aluminium), tel que fabriqué par THERMOSTOP INC., 3775 boulevard Losch, Longueuil, (Québec), Canada, Tel. : 450-678-8666, téléc.:450-678-7765, www.thermostop.com.

2.3 Dimensions & dégagements :

<u>Nombre de portes</u>	<u>Dimensions</u> (L x H)	<u>Dégagement</u> (Plancher à Première Obstruction)
-------------------------	------------------------------	--



ISO 9001 : 2000

THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Québec, Canada, J3Y 5T7, Tél. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765

- 2.4 Procédé de fabrication :** L'âme des panneaux est constituée de mousse de polyuréthane rigide, injectée sous haute pression entre les deux tôles métalliques. Le panneau est muni, sur toute sa longueur, de plaques de renfort internes de cal. 20 (0,86mm), servant d'appui à l'attache solide des charnières intermédiaires. Pour éliminer toute possibilité de moisissure, aucune composante de bois est utilisée dans la fabrication du panneau.
- 2.5 Isolation :** Mousse de polyuréthane sans CFC, injectée sous pression entre les deux tôles de métal. La densité minimum est de 2,56 lbs/pi³. Le rendement en isolation est R-8 par pouce (25.4mm).
- 2.6 Joint et coupe-froid du joint :** Tôles d'acier ou d'aluminium de haute qualité, laminées à froid en un joint embouveté mâle-femelle offrant un bris thermique authentique et un coupe-froid en forme de bulle.
- 2.7 Bris thermique :** Pour éliminer toute possibilité de transfert de chaleur, un bris thermique authentique de 3/4'' (18mm) sépare les 2 tôles de revêtement intérieure et extérieure.
- 2.8 Revêtements métalliques et épaisseur :**
Deux options offertes:
* acier cal. 26: Thermostop Tradition, modèle Mark II-266 (2'' d'épaisseur)
* aluminium cal. 24: Thermostop Tradition, modèle Mark II-244A (2'' d'épaisseur)
- 2.9 Épaisseur :** 2'' (50mm)
- 2.10 Fini :**
Blanc (pour acier et aluminium) ou gris RAL-9006 (pour aluminium seulement), fini stucco. En option, couleur peinte en usine, de l'éventail de couleurs de SICO ou de RAL.
- 2.11 Vitrage :**
* Type A : Section panoramique faite de profilés d'aluminium. Fini anodisé clair. Vitre thermo 1/8'' (3mm) – 1/8''(3mm).
* Type B: Cadrage rectangulaire noir. Vitre double acrylique ou vitre thermo 1/8''(3mm) /1/8''(3mm). Standard 24''(610mm) x 12''(305mm).
* Type C: Cadrage noir à coins ronds. Vitre double acrylique.
* Type E: Cadrage rectangulaire blanc. Standard 24''(610mm) x 12''(305mm).
Option : verre trempé, teint, acrylique.
- 2.12 Coupe-froid du périmètre :**
En PVC flexible, triple lèvres, retenu par un profilé d'aluminium extra-robuste.
- 2.13 Coupe-froid du bas :**
En PVC flexible, en forme de U, retenu par un profilé extra-robuste d'aluminium, fixé solidement au bas de la porte.

Embouts

d'extrémité :

Chaque section est dotée d'embouts d'extrémité en acier galvanisé de calibre 16 (1.42mm) d'épaisseur.

PARTIE 3 - QUINCAILLERIE

Modèles recommandés (pour ressorts de 10 000 cycles):

- Jusqu'à 12'0'' (L.) x 12'0''(H.): Quincaillerie modèle 50-T
(voir brochure **Quincaillerie – Portes Industrielles Thermostop**)

Devis normalisé : Thermostop Tradition



ISO 9001 : 2000

THERMOSTOP INC., 3775 Losch, Longueuil, Québec, Canada, J3Y 5T7, Tél. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765

- Jusqu'à 16'0'' (L.) x 16'0'' (H.): Quincaillerie modèle 80-T
(voir brochure **Quincaillerie – Portes Industrielles Thermostop**)

Pour des systèmes de ressort plus grands que 10 000 cycles et des portes plus grandes que 16'0'' (L.) x 16'0'' (H.), veuillez consulter Thermostop Inc.

PARTIE 4 – TYPE D'OPÉRATION & ACCESSOIRES ELECTRIQUES

4.1 Les portes sont équipées pour se manœuvrer:

- * manuellement à l'aide de poignées et corde à tirette
- ou** * manuellement à l'aide de poignées et chaîne à tirette
- ou** * par un palan à chaîne (recommandé pour portes de 12'(L) x 12' (H) et plus)
- ou** * par un opérateur électrique

4.2 Opérateur électrique : Moteur central à chariot de type Trolley (recommandé pour les élévations standards et les échappées réduites) ou moteur latéral de type "Jackshaft".

Modèles recommandés pour des ressorts de 10 000 cycles:

* Pour des portes de 12'(L.) x 12' (H.) et plus : moteur électriques XTRA-LH ou XTRA-LT
(consulter la brochure **Opérateur – Portes industrielles Thermostop**)

* Pour des portes de 16'0'' (L.) x 16'0'' (H.) et plus: moteur électriques XTRA-H
(consulter la brochure **Opérateur – Portes industrielles Thermostop**)

Pour les accessoires électriques et leur systèmes d'activation tels que les boutons-poussoir, les contrôles à distance, le détecteur à boucle magnétique, la bordure sécuritaire, l'interrupteur, la minuterie ajustable ou la minuterie de fermeture etc., veuillez consulter la brochure **Opérateur – Portes industrielles Thermostop**.

Pour des systèmes de ressorts de plus de 10 000 cycles et des portes de dimensions plus grande que 16'0'' (L.) x 16'0'' (H.), renseignez vous auprès de Thermostop Inc.

PARTIE 5 – INSTALLATION

- 5.1** Installer les portes et les pièces de quincaillerie connexes conformément aux instructions du fabricant.
- 5.2** Le cas échéant, retoucher les éléments en acier avec un apprêt aux endroits où le fini a été endommagé pendant l'assemblage.
- 5.3** Installer les moteurs électriques, dispositifs de commande, postes de commande à boutons-poussoirs, relais et autres appareillages électriques nécessaires à l'opération de la porte.
- 5.4** Lubrifier les ressorts et ajuster les pièces mobiles de façon que les portes fonctionnent en souplesse.
- 5.5** Ajuster les coupe-froid de manière à réaliser une bonne étanchéité aux intempéries.